

CATALOGO BIOQUIM	Código: CT_BG_06	Fecha de vigencia: 13-05-2016
	Revisión: 03	Página 1 de 1

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AGUAS DE CALDERAS

Tratamiento para aguas de calderas, que controla oxidación, incrustación y corrosión en estos sistemas

Controla la espumosis y los residuos.

Ayuda en la prevención de formaciones cáusticas mediante el control de la alcalinidad del agua.

Evita la incrustación y la corrosión en estos sistemas

secuestra las moléculas de oxígeno disueltas en el agua.

Práctico para usar, el exceso del producto no daña la caldera.

- De acción peptizante, por acumulación de sedimentos que previene los problemas.
- **ECONÓMICO:** Completamente soluble en agua.
- No daña las bombas de alimentación del agua como ocurre con los tratamientos en polvo.

INSTRUCCIONES

-
- Llene la caldera con agua fresca hasta nivel de operación. Añada la cantidad necesaria de **BIOQUIM** hasta alcanzar un pH de 11 o mayor.
- Para obtener una muestra representativa del agua para análisis, purgue la caldera un minuto antes de recoger la muestra. Enfríela a temperatura ambiente del recinto y tómese el pH para ver si se ajusta al debido.
Nuestro representante estará haciendo visitas periódicas para analizar la muestra de agua en el laboratorio, o si fuera necesario con nuestro equipo portátil.
- Purgue la caldera por lo menos una vez al día durante un minuto para mantener los sólidos en adecuada concentración.
- Ponga en funcionamiento la caldera. Revise el pH del agua de purga, una vez al día. Añada suficiente **BIOQUIM** para mantener el pH del agua de la caldera entre 10,5 y 11,5; añada un galón de **BIOQUIM** por cada 200 galones de agua.

Si existen residuos de incrustación limpie la caldera con agua a presión

Revisó:		Aprobó	
Nombre: Jaime Andrés Figueroa A	Cargo: Jefe de Producción	Nombre: Bernardo Agudelo	Cargo: Gerente General

CATALOGO BIOQUIM	Código: CT_BG_06	Fecha de vigencia: 13-05-2016
	Revisión: 03	Página 1 de 1

PRECAUCIONES

No use **BIOQUIM** en calderas eléctricas.

Para mayor orientación consulte nuestra etiqueta de aplicación.

Revisó:		Aprobó	
Nombre: Jaime Andrés Figueroa A	Cargo: Jefe de Producción	Nombre: Bernardo Agudelo	Cargo: Gerente General